ANEXO - 3.2.6 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD - B. HERRAMIENTAS DE CONTROL (DIAGRAMA DE FLUJO, ISHIKAWA, HOJAS DE CHEQUEO) - HOJA DE CHEQUEO DE CALIDAD EN CAMPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**HOJA DE CHEQUEO DE CALIDAD EN CAMPO**	Código: FT-CAL-02
		Versión: 01
		Fecha: DD/MM/AAAA

Proyecto	Empalme Av. Mutis	**Fecha**	DD/MM/AAAA
Actividad verificada		**Abscisa / ubicación**	K0+___ a K0+___
Especificación aplicable	INVÍAS / IDU	**Verificado por**	Nombre y cargo

N.º	**Parámetro verificado**	**Norma / especificación**	**Valor admisible**	**Valor obtenido**	**Conforme (Sí / No)**
1	Contenido de humedad óptima	INVÍAS E-141	Wópt ± 2 %		
2	Densidad de compactación	INVÍAS E-161	≥ 95 % PM		
3	Espesor de la capa	Especificación IDU	≤ 20 cm		
4	Número de pasadas del compactador	Procedimiento	Según ficha técnica		
5	Capacidad de soporte (CBR)	INVÍAS E-148	≥ 10 %		
6	Estado del equipo de compactación	Ficha técnica	Operativo y calibrado		

Resultado general	Conforme ( ) No conforme ( )
Observaciones / hallazgos	
Acción correctiva (si aplica)	
Plazo de corrección	

Inspector	**Residente de obra**	**Residente de interventoría**

Nota. Formato de registro de la verificación de calidad en campo. Elaboración propia.